

(สำเนา สบ.ทบ. รับที่ ๑๕๔๔๖ ลง ๒๔ ก.ย.๒๕) บรณ.๔๒๔ - ๒๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพ.ทบ.

(กองการปกครอง โทร.๒๒๒๗๒๐๐)

ต่อที่ กท ๐๔๐๑/๑๘๑๓๒

วันที่

๑๖ ก.ย.๒๕

เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในหน่วยทหาร

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อความ จบ. ที่ กท ๐๔๒๓.๒/๑๘๗๗ ลง ๗ ส.ค.๒๕

๑. จบ.รายงานว่า จากผลการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปีของกรมจเรทหารบก ประจำปี ๒๕๒๕ เรื่อง การจัดระเบียบเรือนโรงที่อยู่ทหาร และสุขาภิบาลของหน่วยทหาร พบว่าในการตรวจหัวข้อการป้องกันอัคคีภัยปรากฏว่าหน่วยทหารส่วนใหญ่จะมีข้อบกพร่องซ้ำๆ กันดังต่อไปนี้

๑.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยไม่เอาใจใส่ตรวจตราสายไฟภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ มีหลายหน่วยสายไฟอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดอัคคีภัยหรืออันตรายต่อตัวทหารได้ตลอดเวลา

๑.๒ เจ้าหน้าที่มีนิสัยมักง่าย กล่าวคือ เมื่อฟิวส์ในแผงสะพานไฟขาด มักจะใช้ลวดทองแดง ซึ่งมีความต้านทานไฟสูงทำฟิวส์แทน และเมื่อปลั๊กตัวผู้แตกหักเจ้าหน้าที่จะไม่หามาเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพเดิม แต่จะใช้ปลายสายที่ไม่มีฉนวนสอดใส่เข้าไปในปลั๊กตัวเมียเมื่อต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อเลิกใช้งานแล้วไม่ดึงออกยังคงเสียบทิ้งคาไว้

๑.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่เครื่องมือดับเพลิงเคมี ซึ่งทางราชการจ่ายไว้ประจำอาคาร กล่าวคือบางหน่วยเครื่องมือดับเพลิงหมดอายุการใช้งานแล้วตั้งหลายปีแต่ไม่รายงานส่งคืนเพื่อขอเปลี่ยนใหม่ ตลอดจนไม่เคยอบรมทหารให้ใช้เครื่องมือดับเพลิงให้ถูกต้องตามวิธีการใช้

๑.๔ แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วยที่จัดทำขึ้นไว้ส่วนใหญ่จะไม่ทันสมัย เช่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสับเปลี่ยนโยกย้ายไปแล้ว แต่ไม่จัดทดแทน นอกเหนือไปจากนี้หน่วยไม่เคยซักซ้อมการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑.๕ มีหลายหน่วยเก็บวัสดุไวไฟไว้ในอาคารในลักษณะชุกซ่อนไว้ใช้ เพื่อความสะดวกสบายในการหยิบใช้ของเจ้าหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม

๒. ข้อบกพร่องตามข้อ ๑ จบ.ชี้แจงว่าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เกิดจากลักษณะนิสัยพื้นฐานของบุคคลที่เคยชินต่อคำว่า “ไม่เป็นไร” หรือเป็นนิสัยมักง่ายประจำตัวของเจ้าหน้าที่ของหน่วย

๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย เช่น ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๓ ตลอดจนระเบียบที่หน่วยกำหนดขึ้นไว้ปฏิบัติมักจะถูกละเลยไม่มีการกวาดขันให้ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง รายงานผลการตรวจการป้องกันอัคคีภัยประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยเป็นรายงานที่เสมือนร่างขึ้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามโดยไม่ได้ตรวจตรากันอย่างแท้จริง

๒.๓ เครื่องมือใช้ดับเพลิงที่ควรจะต้องตั้งไว้นอกอาคารกลับเก็บเอาไว้ในคลัง เมื่อมีการตรวจตราจึงนำออกมาติดตั้งอ้างว่าจะสูญหาย

๒.๔ มีป้ายห้ามสูบบุหรี่บนโรงนอนทหาร แต่กลับปรากฏมีก้นบุหรี่ทิ้งไว้ตามใต้เตียงนอนทหารทั่วไป

๓. จป. ขอให้ผู้บังคับหน่วยกำชับ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

๓.๑ ทบพ. ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยปรับปรุงแผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ

๓.๒ ฝึกอบรมและซักซ้อมการขนย้าย เมื่อเกิดอัคคีภัยอยู่เสมอ เพื่อให้รู้หน้าที่และลดความสับสนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

๓.๓ กวาดขันให้ตรวจกันอย่างจริงจัง เพื่อทราบข้อบกพร่องจะได้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นเสียแต่เนิ่นๆ

๓.๔ อบรมให้กำลังพลเคยชินกับระบบการรักษาความปลอดภัยไว้โดยสม่ำเสมอ และผู้บังคับหน่วยจะต้องคำนึงถึงคติธรรมที่ว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย” คือเห็นอะไรที่เป็นต้นเหตุแห่งการเสียหายร้ายแรงตามมา จะต้องรีบเร่งแก้ไขเสียแต่ต้นๆ เช่น เมื่อปลั๊กไฟสายไฟเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ให้ซื้อหามาเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพเดิม ฯลฯ เป็นต้น

๔. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันความเสียหายในอัคคีภัย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ ควรที่หน่วยต่างๆ จะได้มีการอบรมปรับปรุงแผนและซักซ้อม การป้องกันอัคคีภัยตามคำแนะนำของ จป.อยู่เสมอเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย หรือหากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะลดความเสียหายร้ายแรงให้ลดน้อยลงได้

๕. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๕.๑ ให้ สบ.ทบ. ดำเนินการให้ นขต.ทบ. ทราบ

๕.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จบ. ใน
ข้อ ๓ และปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๐๓ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยคำริ กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๕ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒
ลง ๒๔ ต.ค.๒๒

(ลงชื่อ) พล.ต.ประเสริฐ สารฤทธิ์

(ประเสริฐ สารฤทธิ์)

จก.กพ.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))

เห็นสมควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๕

(ลงชื่อ) พล.ท. ส. ลักษณินาวิน

ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

๑๘ ก.ย.๒๕

อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๕

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อรรคพล สมรูป

ผช.ผบ.ทบ.(๑)

๑๕ ก.ย.๒๕

(สำเนา สบ.ทบ. รับที่ ๒๐๕๖๐ ลง ๒๐ ต.ค.๒๕) บชน.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร.๒๒๒๗๒๐๐)

ต่อที่ กท ๐๔๐๑/๒๒๐๗๖

วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕

เรื่อง ขอให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))

อ้างถึง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ จบ. ที่ กท ๐๔๒๓.๓/๒๑๓๐ ลง ๓ ต.ค.๒๕

๒. บัญชีรายชื่อหน่วยที่ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส์

๑. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จบ. รายงานว่า มีหน่วยทหารบางหน่วยใน ทบ. เท่าที่ตรวจพบตามบัญชีรายชื่อหน่วย สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง กล่าวคือได้ใช้ลวดทองแดงต่อไฟฟ้า แทนฟิวส์ ทั้งๆ ที่ ทบ. ได้ออกระเบียบห้ามไว้แล้ว

๑.๑ ระเบียบ ทบ.ตามอ้างถึง ข้อ ๑.๑.๑๒ กำหนดว่า “ห้ามใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส์เป็นอันขาด”

๑.๒ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและประปาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณของงบงานบริหารทั่วไปของหน่วย พ.ศ.๒๕๒๗ ข้อ ๘.๒ ห้ามใช้ลวดชนิดอื่นใด นอกจากลวดขนาดไม่เกินของเดิมเปลี่ยนแทนลวดขนาดที่ขาด (ฟิวส์ขาด) และถ้าใส่ลวดขนาดใหม่แล้วยังขาดอีก หรือเกิดสายไหม้ขึ้น ต้องปลดสวิตช์ใหญ่ทันที แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธโยธาทหารบก หรือเจ้าหน้าที่ยุทธโยธาหรือช่างไฟฟ้าประจำหน่วยไปจัดการแก้ไขให้โดยเร็ว

๑.๓ อาคารหน่วยทหารที่สร้างขึ้นครั้งแรก จะมีไฟฟ้า เฉพาะให้แสงสว่างเท่านั้น ไม่ได้เผื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ตู้เย็น หม้อน้ำเย็น โทรทัศน์ เตาเรด บางหน่วยใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ได้ปรับปรุงสายไฟฟ้าหรือเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า ให้สัมพันธ์กัน ฟิวส์ก็จะขาดบ่อย ตามระเบียบแล้วจะต้องใช้ช่างไฟฟ้ามาทำการต่อฟิวส์ให้บางที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยใช้ลวดทองแดงต่อเอง

๑.๔ ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบอาคาร ไม่ควรดัดแปลงแก้ไขเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อพบผู้ฝ่าฝืนมีการใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส์แล้ว ไม่ลงโทษหรือไม่ได้อบรมชี้แจงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น

๑.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย คือ ผู้อำนวยการดับเพลิงของหน่วย ตามระเบียบ ทบ. หน่วยระดับกองพัน จะต้องทำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ระดับกองร้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติ

๑.๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วย ไม่มีฟิวส์อะไหล่เตรียมไว้ เมื่อเกิดฟิวส์ขาดจะได้ใส่ทดแทนได้ทันทีบางครั้งหาไม่ได้ และเกิดความมั่งงายของเจ้าหน้าที่เอง จะใช้ลวดทองแดงเส้นลวดธรรมดา, เข็มกลัด อย่างใดอย่างหนึ่งแทนฟิวส์

๒. เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายจากสาเหตุที่ไฟฟ้าลัดวงจร หรือมีกำลังไฟฟ้าสูงเกินกำหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนทหารขึ้นได้ ในกรณีที่ใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์นั้น จบ. เสนอแนะดังนี้

๒.๑ สมควรให้หน่วยทหารทุกระดับหน่วย ออกคำสั่งเป็น ปรจ. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการต่อฟิวส์ไฟฟ้าปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. โดยเคร่งครัด

๒.๒ ผู้อำนวยการดับเพลิงของหน่วยจะต้องตรวจการป้องกันอัคคีภัย ของหน่วยตามความรับผิดชอบของตนตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒.๓ ผู้บังคับหน่วย ระดับกองพัน กองร้อย จะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบเมื่อมีการฝ่าฝืนระเบียบ ทบ. ว่ามีการใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์จะต้องดำเนินการพิจารณาลงทัณฑ์ตามอำนาจหน้าที่ของตน

๒.๔ เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าของหน่วยต้องตรวจ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการต่อไฟฟ้าและการใช้กระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามระเบียบ ถ้าพบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบต้องให้ข้อเสนอนะและแจ้งให้ ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบอาคารนั้นทราบ เพื่อแก้ไขโดยเร็ว

๒.๕ หน่วยต่างๆ ในระดับกองพัน กองร้อย จะต้องมีการพิจารณาควบคุมกำหนดการใช้สิ่งอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่ไม่ให้เกินจำนวนกระแสไฟฟ้าที่กำหนดให้หรือไม่ถ้าเกินจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขให้มีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าที่ใช้

๒.๖ การใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อประโยชน์อื่นๆ ไม่ควรต่อจากอาคารเรือนโรงทหาร

๓. กพ.ทบ.พิจารณาเห็นว่าเนื่องจากมีหน่วยหลายหน่วยใน ทบ.ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง ข้อ ๙.๑.๑๒ เหตุที่หน่วยดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. เพราะผู้บังคับหน่วยปล่อยปละละเลย ไม่เข้มงวดกวดขันเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติเสีย

ให้ถูกต้อง หากเกิดอภีภัยขึ้น จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ จึงเห็นสมควรให้ผู้บังคับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ได้เข้มงวดกวดขันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนใจเอาใจใส่และปฏิบัติตามข้อแนะนำของ จบ. ในข้อ ๒ โดยเคร่งครัด หากครั้งต่อไป จบ. ตรวจพบว่ามิหน่วยใด ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส์อีก เห็นควรพิจารณาลงทัณฑ์ผู้บังคับหน่วยนั้นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ปฏิบัติตามข้อแนะนำของ จบ. ในข้อ ๒ และปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ตามอ้างถึงโดยเคร่งครัด

๔.๒ หาก จบ. รายงานว่ามีหน่วยใด ใช้เส้นลวดทองแดงแทนฟิวส์อีกให้พิจารณาลงทัณฑ์ผู้บังคับหน่วยนั้นๆ ตามความเหมาะสม

๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. ทราบและปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยคำริ กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ควรอนุมัติอยู่ในอำนาจของ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๕๐๑/๒๕ ลง ๒๕ ก.ย.๒๕

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัยวุฒิ ศรีมาศ

(ชัยวุฒิ ศรีมาศ)

จก.กพ.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))

เห็นสมควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

(ลงชื่อ) พล.ท. สนั่น เศวตเศรนี

ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท.พิจิตร กุลละวณิชย์

ผช.ผบ.ทบ.(๑)

๑๕ ต.ค.๒๕